



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Канск

№ 5659/с

22 ноября 2016 г.

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фаначетская средняя общеобразовательная школа № 9» (сокращенное наименование: МБОУ «Фаначетская СОШ № 9») по адресу: 663793, Россия, Красноярский край, Тасеевский район, село Фаначет, ул. Зелёная, 42 (юридический адрес: 663793, Россия, Красноярский край, Тасеевский район, село Фаначет, ул. Зелёная, 42, ОГРН 1022400649193, ИНН 2436003162), и рассмотрении представленных документов: протоколы об административном правонарушении от 22 ноября 2016 года №№ 5560, 5561 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные:

1. Нарушения п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части остекление окон в кабинетах русский язык и литература – 1, русский язык и литература – 2, математика, домоводства, начальные классы 1-3 кл., химия/биология/физика, рекреация из цельного стеклопакета. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

2. Нарушения п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части обеспечения установки демонстрационного стола в кабинете физики и химии на подиуме. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

3. Нарушения п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части наличия бытовых термометров в учебных помещениях для контроля температурного режима. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

4. Нарушения п. п. 4.29, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в части обеспечения покрытия пола в кабинетах начальных классов 1-3 кл., лаборантская кабинета химии, спортивный зал, спортивной, материалами, не имеющими дефектов, щелей, механических повреждений, позволяющими качественно проводить их влажную уборку. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

5. Нарушения п. п. 4.28, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в части обеспечения отделки стен и потолков в кабинетах химия/биология/физика, лаборантская кабинета химия материалами, начальные классы с 1-4 класс допускающими проведение их уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

6. Нарушения п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части обеспечения наличия умывальной раковины в лаборантской кабинета химии. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

7. Нарушения п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части обеспечения проветривания учебных помещений во время перемен. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

8. Нарушения п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в части наличия дверей в учебном кабинете химия/биология/физика, лаборантской кабинета химии без дефектов, трещин, сколов, механических повреждений, с целостным покрытием, допускающим проведение их уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

9. Нарушения п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части установки раковин для мытья

рук в кабинетах для учащихся 1-4 классов на высоту 0,5 метров от пола до борта раковин. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

10. Нарушения п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в части наличия верстаков в мастерской, в учебных кабинетах начальных классов 1-3 кл., домоводства, химия/биология/физика учительских стульев и шкафов в кабинетах, домоводства, лаборантской кабинета химии без дефектов, трещин, сколов, механических повреждений, с целостным покрытием, допускающим проведение их уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

11. Нарушения п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части наличия в кабинетах технологии (домоводства, мастерская) классных досок, изготовленных из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаемые влажной губкой, имеющие антибликовое покрытие. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

12. Нарушения п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части обеспечения присоединения моечной ванны для мытья фруктов к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

13. Нарушения п. 8.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения использования для обжаривания полуфабрикатов противней со специальным покрытием, отвечающим требованиям безопасности, недопущения использования ржавых противней. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

14. Нарушения п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части обеспечения просушивания кухонной посуды на решетчатых полках или стеллажах. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

15. Нарушения п.п. 14.2, 14.12 (приложение 12) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения проведения производственного контроля качества готовых блюд, их пищевой ценности, с предоставлением документации, свидетельствующей о проведении данного контроля, в том числе протоколов лабораторных исследований. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

16. Нарушения п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в части обеспечения (включения) в штатное расписание уборщицу. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

17. Нарушения п. 6.30 (приложения 8 таблица 1), п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части организации контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, предоставления Ведомости контроля за питанием. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

18. Нарушения п. п. 7.2.1., 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.2 СанПиН 2.2.1.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения в кабинете технологии уровня искусственного освещения в соответствии с гигиеническими требованиями к искусственному освещению. **Срок исполнения: 01 августа 2017 года.**

На следующий день, по истечению срока исполнения предписания, лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении (не выполнении) данного предписания (с приложением документов подтверждающих исполнение предписания по каждому пункту предписания) любым способом связи: Эйдемана ул., д. 4, г. Канск, 663613; тел./факс (8-391-61) 2-71-88; E-mail: [kansk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:kansk@24.rospotrebnadzor.ru)

Предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также требования предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Ответственность за невыполнение

данного предписания предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фаначетская средняя общеобразовательная школа № 9» (юридический адрес: 663793, Россия, Красноярский край, Тасеевский район, село Фаначет, ул. Зелёная, 42, ОГРН 1022400649193, ИНН 2436003162), и.о директора МБОУ «Фаначетская СОШ № 9».

Специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Канске

  
(подпись)

Д. Ю. Маленков

Предписание получил Свет Е. В. Аыхане, и.о. директора  
(подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, защитника)

«12» ноября 2016 г.